

СЕРТИФИКАТ ТИПА



Czech

регистрационный номер **01.494.082/10/07/02/0**

выданный производителю:

**OBZOR, производственный кооператив Злин
На Сланици 378
764 13 Злин**

Идентификационный номер: 000 30 988

на изделие:

Название: **Кулачковый выключатель**
 Тип: **BCP**
 Модификация: **10, 16, 20**
 Производитель: **OBZOR, производственный кооператив Злин,
На Сланици 378, 764 13 Злин**

у которого была проведена сертификация согласно сертификационной схеме в соответствии с постановлением правительства № 17/2003 СЗ, §3, п. 1, буква б, в соответствии с сертификационной системой TÜV SÜD Czech, результаты которой указаны в Отчете об оценке регистрационный номер 653/90/10/ВТ/ІZ/Е от 2010-04-02.

Вышеуказанный тип изделия соответствует применяемым требованиям следующих правил/ нормативных документов, которые были основой для его оценки:

ЧСН ЕН 60947-1 изд.4:2008 (ЕН 60947-1:2007)

ЧСН ЕН 60947-3 изд.2:2000 (ЕН 60947-3:1997)

Данный сертификат действует до: 22.04.2015

Подробности и условия действия указаны в приложении к данному сертификату, которое является его неотъемлемой частью и имеет 1 страницу.

Прага, 22.04.2010



руководитель
Сертифицирующего органа

1. Образец изделия был заявлен к оценке и сертификации типа 2010-03-01.
2. Сертификат был выставлен на основании материалов заказчика: Заявления на сертификацию от 2010-03-18.
3. У производителя изделия был проведен аудит системы качества направленный на элементы, обеспечивающие продолжение соответствия изделий с требованиями сертификации. Результаты указаны в Частичном инспекционном отчете TÜV SÜD Czech.
4. Подробные технические данные, характеризующие тип изделия:
Технические параметры:

BCP		10	16	20
Импульсное удерживающее напряжение(U_{imp}) [kV]		4	4	4
Тепловой поток в крышке(I_{the}) [A]		10	20	20
Номинальное рабочее напряжение AC(U_e) [V]		400	400	400
		500	500	500
Рабочий ток (I_e) [A]	AC21	10	16	20
	AC23	10	16	20
	AC3	10	12	14
Короткозамкнутая включающая способность (I_{cm}) [A]		200	230	280
Удерживающий ток малой продолжительности (I_{cw}) [A/1s]		300	400	500
Макс. число коммутационных положений		12	12	12
Макс. количество ярусов		12	12	12
Макс. количество контактов		24	24	24
Макс. частота включения /час		900	900	900

Напряжение изоляции (U_i) – 690В
 Защита – кулачкового выключателя – IP 20
 - с лицевой части – IP 65

5. Перечень важных частей технической документации:
Указаны в отчете об оценке регистрационного номера 653/90/10/BT/IZ/E от 2010-04-02.
6. Условия действия
 - Сертификат действует только для его обладателя и для указанных в нем изделий и производственных мест.
 - Передача сертификата его владельцем на третье лицо и использование сертификата третьими лицами не допускается.
 - Об изменениях изделия по сравнению с сертифицированным исполнением необходимо незамедлительно сообщить TÜV SÜD Czech. Это обстоятельство может вызвать последующее продолжение действия сертификата зависимым от дополнительной оценки соответствия.
 - Надзор за должной работой системы качества у производителя осуществляет TÜV SÜD Czech на основании заключенного договора о контрольной деятельности 1 раз в год.
 - Данный сертификат действует 5 лет со дня выдачи и обновляется по требованию.
 - Данный сертификат можно копировать только полностью, включая все его приложения.
 - К этому сертификату было предоставлено право использования знака TÜV SÜD Czech.
 - Владелец сертификата обязуется вести записи по всем возможным жалобам, касающимся соответствия изделий с требованиями предписаний и стандартов, и предоставлять эти записи сертифицирующему органу TÜV SÜD Czech.
 - Все не указанное подробнее (реклама, использование испытательного знака и сертификатов) руководствуется Общими условиями по сертификации продукции в действующей редакции.

