



**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 400**  
**Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění;**  
**nařízením vlády č.17/2003 Sb. v platném znění**  
**evropské direktivy 2006/95/EC**

**My OBZOR, výrobní družstvo Zlín**  
**Na Slanici 378**  
**764 13 Zlín**  
**Česká Republika**  
**IČO 00030988**

**PROHLAŠUJEME NA SVOU VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST, ŽE NÁMI VYRÁBĚNÉ VÝROBKY**  
**OCHRANNÉ KRYTY - K1C, K2C, K1D, K2D**

*Jsou určeny pro krytí elektrických přístrojů v domácnostech a průmyslu. Kryty splňují požadavky stanovené pro krytí IP65 a lze je montovat na materiály stupňů hořlavosti B, C1, C2. Výrobek je ve shodě s následujícími normami:*

- **ČSN EN 60670-1** Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné instalace
- **ČSN EN 60695-2-10 a ČSN EN 60695-2-11** Zkoušení požárního nebezpečí – Zkoušky hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou při 960°C
- **ČSN EN 60695-11-5** Zkoušení požárního nebezpečí – Zkouška plamenem jehlového hořáku po dobu 60s
- **ČSN EN 60529** Stupeň ochrany krytem pro stupeň krytí – IP65

*Shodu s výše uvedenými normami posoudil Obzor, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, Zlín a Institut pro testování a certifikaci, a.s., zkušební laboratoř elektrických výrobků, Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště.*

**COŽ JE DOLOŽENO NÁSLEDUJÍCÍMI DOKUMENTY:**

- *Protokolem o zkoušce č. 20100630 ze dne 30.6.2010 vydaný firmou Obzor, výrobní družstvo Zlín*
- *Protokolem o zkoušce č. 3332/10 ze dne 25.6.2010 vydaný firmou ITC, Uherské Hradiště*

*Technická specifikace výrobků je podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění je podle § 2 písmeno h) založena u výrobce.*

*Prohlášení je vydáno podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a nařízením vlády č.17/2003 Sb. v platném znění.*

*Na tento výrobek, byla umístěna značka CE v roce 10.*

*Níže podepsané osoby jsou zplnomocněny přijímat závazky jménem výrobce.*

**Ing. Stanislav Hubáček**  
Technický náměstek

**Ve Zlíně 5.7.2010**

**Radek Číž**  
Výrobně obchodní náměstek