



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 044/c
podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění
nařízením vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění; 2006/95/EC

My OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378
764 13 Zlín
Česká Republika
IČO 00030988

PROHLAŠUJEME NA SVOU VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST, ŽE NÁMI VYRÁBĚNÝ VÝROBEK

DOMOVNÍ ZÁSUVKY 2P+PE, TYPU DZ 16-1, DZ16-1/E
S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU ZS1,2 OBZOR

jsou určeny pro připojování elektrických přístrojů v průmyslu i v domácnostech a to do maximálního zatížení 16A/250V AC. Chrání všechny druhy elektronických zařízení proti příčnému i podélnému přepětí, které vzniká v důsledku atmosférických výbojů nebo spínacích procesů v síti nízkého napětí. Toto prohlášení, je ve shodě s požadavky norem:

ČSN 345615(84); ČSN 354515(69); ČSN EN 60695-2-1(98); ČSN EN 60730-1 (97)
ČSN EN 61000-4-5(97); ČSN EN 50082-2(94); IEC 61643-1
IEC 60884-1 :02+A1 :06 ed.3; ČSN IEC 60884-1:03+1:04; ČSN 354516:07
ČSN 33 2312:85+Z1:06; ČSN EN 60695-11-5:05
CEE 7:62+Mod.1 :72+Mod.2:73+Mod.3:74+Mod.4:81 + Mod.5:83

Shodu s výše uvedenými normami posoudil Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha-Trója jako Autorizovaná osoba č.201 a Hakel spol.s.r.o. Brň. Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové.

COŽ JE DOLOŽENO NÁSLEDUJÍCÍMI DOKUMENTY:

- *ES prohlášením o shodě č.42/e*
- *Prohlášením o shodě pro model přepětové ochrany ZS-1,2 Obzor; firmy HAKEL spol. s r.o.ze dne 7.1.2009*

Technická specifikace výrobků je podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění. podle § 2 písmeno h) a je založena u výrobce.

Prohlášení je vydáno podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE v roce 02.

Níže podepsané osoby jsou zplnomocněné osoby přijímat závazky jménem výrobce.

Ing. Stanislav Hubáček
technický náměstek

Ing. Zdeněk Pešek
obchodní náměstek

Ve Zlíně 16.6.2009