



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 55

Je vydáno na základě zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění;
nařízením vlády č.17/2003 Sb. v platném znění; 2006/95/EC;

My **OBZOR**, výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378
764 13 Zlín
Česká Republika
IČO 00030988

PROHLAŠUJEME NA SVOU VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST, ŽE NÁMI VYRÁBĚNÝ VÝROBEK -

Hlídač izolačního stavu model MDS10

MDS 10 je stavebnicově řešená monitorovací soustava určená pro střídavé IT-sítě, včetně zdravotnických.

Výrobek je ve shodě s následujícími normami:

**ČSN EN 61 010-1:03; ČSN EN 34 1638 ČL.3.16; ČSN EN 33 2140:86+a:90;
IEC 60 364-7-710:02**

Shodu s výše uvedenými normami posoudil:

- *Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha*
- *Obzor, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, Zlín 764 13*

COŽ JE DOLOŽENO NÁSLEDUJÍCÍMI DOKUMENTY:

- *ES PROHLÁŠENÍM SHODY číslo 21; vydané firmou Hakel spol.s.r.o. dne 2.1.2006*
- *Protokolem č.DSE79/20091202; vydané firmou Obzor, výrobní družstvo Zlín, dne 5.12.2009*

Technická specifikace výrobků je podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění je podle § 2 písmeno h) založena u výrobce (u firmy Hakel).

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE v roce 09.

Níže podepsané osoby jsou zplnomocněny přijímat závazky jménem výrobce.

Ing. Stanislav Hubáček
technický náměstek

Ing. Zdeněk Pešek
obchodní náměstek

Ve Zlíně 5.12.2009