

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1080615

**Výrobek:** Domovní dvojjásuvka 2x2P+PE  
- na přímou montáž do hořlavých látek a na ně o stupni hořlavosti B, C1 a C2

**Typ:** DZ16-2

**Jmenovité hodnoty:** 16 A, 250 V

**Objednavatel:** OBZOR, výrobní družstvo Zlín  
Na Slanici 378, 764 13 Zlín 4, Česká republika

**Výrobce:** OBZOR, výrobní družstvo Zlín  
Na Slanici 378, 764 13 Zlín 4, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 801948-01/01 ze dne: 16.06.2008

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN IEC 60884-1:03+1:04 čl. 6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,19,24,25,27,28; ČSN 354516:07

**Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.**

**Platnost certifikátu je omezena do:** 30.6.2011

23.6.2008 oprava 8.7.2008

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



801948-01