

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1200440

Výrobek: Domovní spínače a domovní zásuvky pro montáž do hořlavých podkladů B, C1, C2

Typ: spínače řady DSD10; zásuvky DZ16-1D, DZ16-1E a DZ16-2E
(barevné provedení viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 10 AX, 250 V AC; 16 A, 250 V AC

Objednatel: OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378, 763 02 Louky, Zlín, Česká republika

Výrobce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378, 763 02 Louky, Zlín, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 021620-01/01 ze dne: 01.09.2020

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN 33 2312 ed.2:14; ČSN EN 60695-11-5 ed.2:17

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 021620 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 14.09.2023

15.09.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



* C E R / 1 2 0 0 4 4 0 *

021620-01

Seznam barev pro hromadnou certifikaci programu DS, které jsou určeny pro montáž na a do hořlavých materiálů.

Obchodní kód	Barva rámečků a krytů
01	Sněhově bílá
02	Antracitově černá
03	Kouřově šedá
04	Vanilkově žlutá
05	Pískově béžová
06	Broskvově oranžová
07	Blankytně modrá
08	Ledově zelená
09	Slunečnicově žlutá
10	Signálně hnědá
11	Rubínově červená
12	Temně modrá
13	Mechově zelená
14	Oranžová medical
15	Žlutá medical
16	Zelená medical
17	Červená medical
18	Cappuccino
19	Ocelově šedá
20	Olivově šedá
21	Oříškově hnědá
30	Hliník (Sterling)
31	Grafit (Stone Grey)
32	Zlato (Tusk)
33	Titan (Titanium)

