

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1070213

Výrobek: Vačkový spínač

Typ: VSN80, VSN100, VSN125, VSN150

Jmenovité hodnoty: I_{th} - 100, 125, 150 A; U_e = AC 500 V; U_i = AC 690; 50 Hz, IP 20;
AC 21 - 80, 100, 125, 150 A; AC 23 - 50, 55, 60, 65 A; AC 3 - 35, 40, 45, 50 A

Objednavatel: OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378, 764 13 Zlín 4, Česká republika

Výrobce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378, 764 13 Zlín 4, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 604180-01/01 ze dne: 16.03.2007

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-3 ed.2:00+A1:02+A2:06
ČSN EN 60947-1 ed.3:05

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2010

21.3.2007

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



604180-01