



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.50

podle zákona č.22/1997 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č.102/2001 Sb., zákona č.205/2002 Sb.  
a zákona č.226/2003 Sb.

My **OBZOR**, výrobní družstvo Zlín  
Na Slanici 378  
764 13 Zlín 4  
Česká Republika  
IČO 00030988

*PROHLAŠUJEME NA SVOU VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST, ŽE NÁMI VYRÁBĚNÝ  
VÝROBEK,*

### **ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE NA LIŠTU – DVOUZÁSUVKU ELEGANT**

*slouží k připevnění dvouzásuvek DZ 16-2 Elegant k lištové rozvody. Elektroinstalační krabice  
je určená pro elektrické rozvody do napětí 400 V a max. 16 A.*

*Vyhodnocení parametrů vzorku:*

*Na výrobu elektroinstalační krabice byl vypracován technologický postup a byly  
použity materiály specifikované v materiálové rozpisce. Zkoušky výrobku byly  
provedeny dle norem ČSN EN 60695-2-10:2001 A ČSN EN 60695-2-11:2001*

### **VÝŠE UVEDENÉ JE DOLOŽENO NÁSLEDUJÍCÍMI DOKUMENTY:**

*zkušebním protokolem č. 3333/04 „zkouška elektroinstalační krabice na lištu  
ELEGANT“ vydaným INSTITUTEM PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.; zkušební  
laboratoře č.1004.3; divize 4 – MESIT QM; Skolovská 573; Uherské Hradiště 686 01 ze dne  
25.11.2004. Zkoušky výrobku byly provedeny dle norem ČSN EN 60695-2-10:2001 A  
ČSN EN 60695-2-11:2001. Materiálovou rozpiskou 110195-SO.*

*Níže podepsané osoby jsou zplnomocněny přijímat závazky jménem výrobce.*

ing. Stanislav Hubáček  
technický náměstek

ing. Zdeněk Pešek  
obchodní náměstek

Ve Zlíně 8.4.2005

vypracoval Richard Páleníček